

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE NA OBMOČJU OBČINE PREVALJE - LETO 2025

- na območju občine Prevalje se za 5347 uporabnikov voda dobavlja iz 4 javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo: **VS Šumc, VS Leše, VS Šentanel in VS Stražišče.**
- Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju občine Prevalje je **JKP Log.** Tehnično in strokovno pomoč pri zagotavljanju kakovosti pitne vode jim nudi **JKP Ravne na Koroškem**, ki skladno Uredbo o pitni vodi izvaja notranji nadzor pitne vode. Namen notranjega nadzora je spremljanje različnih parametrov z namenom varovanja zdravja ljudi.
- Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2025 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, na lokaciji Prvomajska 1, Maribor.

* Uredba o pitni (Ur. l. RS, 61/2023)

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

OBSEG REDNIH PRESKUŠANJ VZORCEV VODE

Mikrobiološki preskusi:

- Escherichia coli, enterokoki, koliformne bakterije, skupno število kolonij pri 22°C in 36°C

Osnovni fizikalno-kemijski preskusi:

- Temperatura, pH, električna prevodnost, barva, motnost, oksidativnost (KPK), amonij, nitrit, klorid

Dodatni fizikalno-kemijski preskusi:

- Nitrat, trihalometani, skupna trdota

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

REZULTATI PRESKUŠANJ VZORCEV VODE ZA LETO 2025

Skupno je bilo v letu 2025 odvzetih 47 vzorcev na mikrobiološka preskušanja in 8 na osnovna fizikalno-kemijska preskušanja. V tabelah so prikazani rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru notranjega nadzora.

REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH PRESKUŠANJ PITNE VODE

VODOOSKRBNI SISTEM	Število odvzetih vzorcev	Število (%) neskladnih vzorcev	Razlog neskladnosti
VS ŠUMC	20	1 (97,73%)	25/83722, OŠ Prevalje z dne 28.08.2025, koliformne bakterije
VS LEŠE	12	0 (0%)	/
VS ŠENTANEL	10	0 (0%)	/
VS STRAŽIŠČE	5	0 (0%)	/

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

REZULTATI PRESKUŠANJ VZORCEV VODE ZA LETO 2025

REZULTATI FIZIKALNO KEMIJSKIH PRESKUŠANJ PITNE VODE

VODOOSKRBNI SISTEM	Število odvzetih vzorcev za redne preskuse	Preskusi na druge parametre	Število (%) neskladnih vzorcev
VS ŠUMC	4	1x bromat, 1x klorat, 1x THM, 2x motnost, 3x barva, 3x amonij, 1x nitrit, 3x klorid, 2x oksidativnost, 2x skupna trdota, 1x kovine, 3x nitrit	0
VS LEŠE	2	1x bromat, 1x klorat, 1x THM, 1X motnost, 1x barva, 1x amonij, 1x nitrit, 1x klorid, 1x oksidativnost, 1x skupna trdota	0
VS ŠENTANEL	1	1x bromat, 1x klorat, 1x THM, 1X motnost, 1x barva, 1x amonij, 1x nitrit, 1x klorid, 1x oksidativnost, 1x skupna trdota	0
VS STRAŽIŠČE	1	1x bromat, 1x klorat, 1x THM, 1X motnost, 1x barva, 1x amonij, 1x nitrit, 1x klorid, 1x oksidativnost, 1x skupna trdota	0

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

- Glede na rezultate opravljenih analiz vzorcev odvzetih v okviru notranjega nadzora je ugotovljeno, da so bili vsi vzorci odvzeti na fizikalno-kemijska preskušanja skladni s Uredbo o pitni vodi (Ur.L. RS. 61/2023)
- Mikrobiološka neskladnost je bila ugotovljena pri enem vzorcu. V vzorcu odvzetem 28.08.2025 (**letne počitnice**) v Osnovni Šoli Prevalje, kjer je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij.
- Koliformne bakterije so po Uredbi o pitni vodi (Ur.L. RS. 61/2023) vodi uvrščene v Prilogo I, del C, med indikatorske parametre. Za indikatorske parametre mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ampak nam dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in nas opozarjajo, zlasti ob spremembah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je treba raziskati.

Glede na rezultate preskusov vzorcev vode je bila pitna voda na območju občine Prevalje v letu 2025 dobre kakovosti.