2026.08.18 08:16:23
Sandra Mertik
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode JKP Ravne na Koroškem

Evidenčna oznaka:	2300-17/29829-26/81646
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O. GAČNIKOVA POT 5 2390 Ravne na Koroškem
Naročilo:	PG-2300-17/29829-26/101363, z dne 22.05.2026 Naročilnica št. , JKP Ravne na Koroškem, NA-51/2026, z dne 08.01.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Vodja naloge:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Skrbnik vzorca:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Maribor,	18.08.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Šola Prevalje
Številka vzorca:	26/81646
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O., GAČNIKOVA POT 5, 2390 Ravne na Koroškem
Vzorec odvzel:	Gregor Ozvald, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	12.08.2026 08:12
Mesto odvzema:	Vodovod Šumc, Šola Prevalje
Vzorec sprejel:	Gregor Ozvald
Kraj in čas sprejema:	Maribor, 12.08.2026 11:25

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-17/29829-26/81646-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-17/29829-26/81646-M

Evidenčna oznaka: 2300-17/29829-26/81646-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Šola Prevalje
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/81646
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode JKP Ravne na Koroškem
Vodja naloge:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O., GAČNIKOVA POT 5, 2390 Ravne na Koroškem
Naročilo:	PG-2300-17/29829-26/101363, z dne 22.05.2026 Naročilnica št. , JKP Ravne na Koroškem, NA-51/2026, z dne 08.01.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 257168, 12.08.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Šumc, Šola Prevalje
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 12.08.2026 08:12

Odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 12.08.2026 11:25

Sprejel: Gregor Ozvald

Datum poročila: 18.08.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Šola Prevalje



Evidenčna oznaka: 2300-17/29829-26/81646-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Motnost	<0.1	#	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	12.08.26 12.08.26
Temperatura vode	19.8		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	12.08.26 12.08.26
pH	7.8				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	12.08.26 12.08.26
	Meritev opravljena pri T = 19.8 °C					
Električna prevodnost (20°C)	202		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	12.08.26 12.08.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 19.8 °C*					
Okus	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.08.26 12.08.26
Vonj	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.08.26 12.08.26
Klor-prosti	0.09		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	12.08.26 12.08.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Sandra Mertik ob 18.08.2026 08:16

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4001-17/29829-26/81646-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Šola Prevalje
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/81646; Lab. št.: 26/17827
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode JKP Ravne na Koroškem
Vodja naloge: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O., GAČNIKOVA POT 5, 2390 Ravne na Koroškem
Naročilo: PG-2300-17/29829-26/101363, z dne 22.05.2026
Naročilnica št. , JKP Ravne na Koroškem, NA-51/2026, z dne 08.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Šumc, Šola Prevalje
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 12.08.2026 08:12
Odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 12.08.2026 11:44
Prevzel: Ester Veit

Datum poročila: 15.08.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	12.08.2026 12:07 14.08.2026 07:33
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	12.08.2026 12:07 15.08.2026 10:27
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.08.2026 12:07 13.08.2026 12:42
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.08.2026 12:07 13.08.2026 12:42
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.08.2026 12:07 14.08.2026 09:28

Analitik:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr. ob 15.08.2026 11:27:41

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.